
PRÜFBERICHT

Nr. 210005905

vom 19.04.2011

Auftraggeber: Lippmann GmbH
Weidenweg 13
58239 Schwerte-Westhofen

Auftragsdatum: 10.12.2010

Probenahme: Keine amtliche Probenahme

Einbau der Probekörper: 08.02.2011

Datum der Prüfungen: 10.02.2011

Anzahl der Proben: 6

Auftrag: Orientierender Kleinbrandversuch an „Steel-Protector
Kühlwasserschläuchen mit Feuerschutzschläuchen“ mit
einer Brandbeanspruchung nach DIN 4102-2

Minuten	B1	B2	Istwert	Sollwert
0	0	0	0	0
1	136	179	157	329
2	487	453	470	425
3	520	471	495	482
4	571	510	540	524
5	582	518	550	556
6	604	538	571	583
7	646	583	615	606
8	669	611	640	625
9	661	610	636	643
10	663	611	637	658
11	657	611	634	673
12	664	615	640	685
13	688	644	666	697
14	714	679	696	708
15	751	714	732	719
16	764	743	753	728
17	784	731	757	737
18	780	707	744	746

